

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成25年10月度)

特種東海製紙株式会社

焼却施設			三島工場	島田工場		備考
			廃棄物焼却炉	10号ボイラ	ガス化焼却炉	法定実施回数等
産業廃棄物処分量	廃プラスチック類	t/月	-	1,914	-	
	汚泥	t/月	610	7,278	-	
	紙くず	t/月	100	62	0	
	木くず	t/月	-	6,392	0	
	繊維くず	t/月	-	-	-	
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	連続測定	連続測定	連続測定	
	集塵機ガス温度	℃	連続測定	連続測定	連続測定	
	排ガス一酸化炭素濃度	ppm	連続測定	連続測定	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	無	無	無	
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-	-	年1回実施
	硫酸化物	Nm <sup>3</sup> /h	-	0.049	-	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm <sup>3</sup>	-	0.023	-	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0.5	-	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	cm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	-	71	-	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)			三島工場	島田工場		備考
			八分平処分場	森下処分場	弁天処分場	
点検結果	擁壁	年月日	H25.10.24	H25.10.26	H25.10.26	
		結果	異常なし	異常なし	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	-	-	-	
		措置内容	-	-	-	
	遮水工	年月日	H25.10.24	H25.10.26	H25.10.26	
		結果	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	-	-	-	
		措置内容	-	-	-	
	調整池	年月日	H25.10.24	H25.10.26	H25.10.26	
		結果	異常なし	異常なし	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	-	-	-	
		措置内容	-	-	-	
浸出液処理設備	年月日	H25.10.24	-	-		
	結果	異常なし	-	-		
処理設備異常時	措置年月日	-	-	-		
	措置内容	-	-	-		
浸出水処理設備の配管防凍装置	年月日	-	-	-		
	結果	-	-	-		
配管防凍装置異常時	措置年月日	-	-	-		
	措置内容	-	-	-		

最終処分場(No. 2)			三島工場	島田工場		備考
			八分平処分場	森下処分場	弁天処分場	法定実施回数等
産業廃棄物埋立量	もえがら	t/月	0	-	0	
	汚泥	t/月	-	-	0	
	紙くず	t/月	-	-	0	
	木くず	t/月	-	-	0	
	金属くず	t/月	-	-	0	
	ガラスくず及び陶磁器くず	t/月	-	-	0	
	がれき類	t/月	-	-	0	
ばいじん	t/月	-	-	0		
地下水①	採取場所		観測井戸	大塚井戸	場内下井戸	
	採取年月日		H25.10.24	H25.10.15	H25.10.15	
	結果報告日		H25.10.29	H25.10.17	H25.10.17	
	電気伝導率	mS/m	29.5	70	250	いずれか測定
	塩化物イオン濃度	mg/L	-	12	5.3	
	その他地下水等検査項目		-	-	-	年1回実施
	ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	-	-	-	年1回実施
	地下水②	採取場所		上流井戸	西武井戸	
		採取年月日		H25.10.24	H25.10.15	
		結果報告日		H25.10.29	H25.10.17	
電気伝導率		mS/m	17.1	24		
塩化物イオン濃度		mg/L	-	7.5		
地下水質悪化等の場合	措置年月日		-	-		
	措置内容		-	-		
放流水	採取場所		新八分平埋立地	島田工場第二放流口		
	採取年月日		H25.10.24	H25.10.21		
	結果報告日		H25.10.29	H25.10.28		
	pH		8.3	6.3		
	BOD	mg/L	0.5	43		
	COD	mg/L	0.5未満	52		
	SS	mg/L	0.5未満	15		
排水基準等に係る項目		-	-			
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	-	-			
残余埋立容量	m <sup>3</sup>	54,962	0	-	年1回記録	

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成25年10月度)別表

特種東海製紙株式会社

施設名	八分平処分場		森下処分場		弁天処分場	
	地下水①	地下水②	地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所	新八分平埋立地	-	大塚井戸	西武井戸	場内下井戸	西武井戸
採取年月日	-	-	-	-	-	-
結果報告日	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-
鉛	mg/L	-	-	-	-	-
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-
砒素	mg/L	-	-	-	-	-
全シアン	mg/L	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-
セレン	mg/L	-	-	-	-	-

施設名	八分平処分場	森下・弁天処分場
	放流水	放流水
採取場所	新八分平埋立地	第二放流口
採取年月日	-	-
結果報告日	-	-
アルキル水銀化合物	mg/L	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	-
鉛及びその化合物	mg/L	-
有機化合物	mg/L	-
六価クロム化合物	mg/L	-
砒素及びその化合物	mg/L	-
シアン化合物	mg/L	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-
トリクロロエチレン	mg/L	-
テトラクロロエチレン	mg/L	-
ジクロロメタン	mg/L	-
四塩化炭素	mg/L	-
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-
チウラム	mg/L	-
シマジン	mg/L	-
チオベンカルブ	mg/L	-
ベンゼン	mg/L	-
セレン及びその化合物	mg/L	-
ほう素及びその化合物	mg/L	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	-
フェノール類含有量	mg/L	-
銅含有量	mg/L	-
亜鉛含有量	mg/L	-
溶解性鉄含有量	mg/L	-
溶解性マンガン含有量	mg/L	-
クロム含有量	mg/L	-
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	-
窒素含有量	mg/L	-
炭素含有量	mg/L	-