

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成27年2月度)

特種東海製紙株式会社

| 焼却施設 | | | 三島工場 | | 島田工場 | | 備考 | |
|--------------|-------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|----|--|
| | | | 廃棄物焼却炉 | 10号ボイラ | ガス化焼却炉 | 法定実施回数等 | | |
| 産業廃棄物 処分量 | 廃プラスチック類 | t/月 | - | 1,830 | 停止中 | | | |
| | 汚泥 | t/月 | 542 | 6,839 | | | | |
| | 紙くず | t/月 | 107 | 76.1 | | | | |
| | 木くず | t/月 | - | 5,695 | | | | |
| | 繊維くず | t/月 | - | - | | | | |
| 動植物性残さ | t/月 | - | - | | | | | |
| 運転管理 | 燃焼室ガス温度 | °C | 連続測定 | 連続測定 | | | | |
| | 集塵機ガス温度 | °C | 連続測定 | 連続測定 | | | | |
| | 排ガス-酸化炭素濃度 | ppm | 連続測定 | 連続測定 | | | | |
| | 冷却設備等ばいじん除去 | 年月日 | - | - | | | | |
| 排ガス分析 | ダイオキシン類 | ng-TEQ/Nm ³ | - | - | 年1回実施 | | | |
| | 硫酸化合物 | Nm ³ /h | - | 0.045 | 6ヶ月1回実施 | | | |
| | ばいじん | g/Nm ³ | - | 0.017 | 6ヶ月1回実施 | | | |
| | 塩化水素 | mg/Nm ³ | - | 0.5 | 6ヶ月1回実施 | | | |
| | 窒素化合物 | cm ³ /Nm ³ | - | 71 | 6ヶ月1回実施 | | | |

| 最終処分場(No. 1) | | | 三島工場 | | 島田工場 | | 備考 | |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------|----|--|
| | | | 八分平処分場 | 森下処分場 | 弁天処分場 | | | |
| 点検結果 | 擁壁 | 年月日 | H27.2.26 | H27.2.27 | H27.2.27 | 工場排水処理設備を利用 | | |
| | | 結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| | 擁壁異常時 | 措置年月日 | - | - | - | | | |
| | | 措置内容 | - | - | - | | | |
| | 遮水工 | 年月日 | H27.2.26 | H27.2.27 | H27.2.27 | | | |
| | | 結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| | 遮水工異常時 | 措置年月日 | - | - | - | | | |
| | | 措置内容 | - | - | - | | | |
| | 調整池 | 年月日 | H27.2.26 | H27.2.27 | H27.2.27 | | | |
| | | 結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| | 調整池異常時 | 措置年月日 | - | - | - | | | |
| | | 措置内容 | - | - | - | | | |
| 浸出液処理設備 | 年月日 | H27.2.26 | - | - | | | | |
| | 結果 | 異常なし | - | - | | | | |
| 処理設備異常時 | 措置年月日 | - | - | - | | | | |
| | 措置内容 | - | - | - | | | | |
| 浸出水処理設備の配管 防凍装置 | 年月日 | - | - | - | | | | |
| | 結果 | - | - | - | | | | |
| 配管防凍装置異常時 | 措置年月日 | - | - | - | | | | |
| | 措置内容 | - | - | - | | | | |

| 最終処分場(No. 2) | | | 三島工場 | | 島田工場 | | 備考 | | |
|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------|---------|----|--|-----|
| | | | 八分平処分場 | 森下処分場 | 弁天処分場 | 法定実施回数等 | | | |
| 産業廃棄物埋立量 | もえがら | t/月 | 0 | - | 0 | 埋立終了済 | | | |
| | 汚泥 | t/月 | - | - | 0 | | | | |
| | 紙くず | t/月 | - | - | 0 | | | | |
| | 木くず | t/月 | - | - | 0 | | | | |
| | 金属くず | t/月 | - | - | 0 | | | | |
| | ガラスくず及び陶磁器くず | t/月 | - | - | 0 | | | | |
| | がれき類 | t/月 | - | - | 0 | | | | |
| ばいじん | t/月 | - | - | 0 | | | | | |
| 水質管理 | 地下水① | 採取場所 | 観測井戸 | 大塚井戸 | 場内下井戸 | | | | |
| | | 採取年月日 | 濁水 | H27.2.9 | H27.2.9 | | | | |
| | | 結果報告日 | - | H27.3.13 | H27.3.13 | | | | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | - | 52 | | | | 90 |
| | | 塩化物イオン濃度 | mg/L | - | 11 | | | | 2.7 |
| | | その他地下水等検査項目 | - | - | - | | | | |
| | 地下水② | 採取場所 | 上流井戸 | 西武井戸 | - | いずれか測定 | | | |
| | | 採取年月日 | H27.2.12 | H27.2.9 | - | | | | |
| | | 結果報告日 | H27.2.17 | H27.3.13 | - | | | | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 15.9 | 23 | | | | |
| | | 塩化物イオン濃度 | mg/L | - | 9.3 | | | | |
| | | その他地下水等検査項目 | - | - | - | | | | |
| 地下水質悪 化等の場合 | 措置年月日 | - | - | - | | | | | |
| | 措置内容 | - | - | - | | | | | |
| 放流水 | 採取場所 | 新八分平埋立地 | 島田工場第二放流口 | | | | | | |
| | 採取年月日 | H27.2.12 | H27.2.23 | | | | | | |
| | 結果報告日 | H27.2.17 | H27.2.28 | | | | | | |
| | pH | 8.3 | 6.4 | | | | | | |
| | BOD | mg/L | 0.5未満 | | | | | | 32 |
| | COD | mg/L | 0.5未満 | | | | | | 43 |
| | SS | mg/L | 0.5未満 | | | | | | 19 |
| 残余埋立容量 | 排水基準等に係わる項目 | - | - | 年1回実施 | | | | | |
| | ダイオキシン類濃度 | pg-TEQ/L | - | | | | | | - |
| 残余埋立容量 | m ³ | 54,850 | 0 | - | 年1回記録 | | | | |

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成27年2月度) 別表

特種東海製紙株式会社

| 施設名 | 八分平処分場 | | 森下処分場 | | 弁天処分場 | |
|------------------|--------|------|-------|------|-------|------|
| | 地下水① | 地下水② | 地下水① | 地下水② | 地下水① | 地下水② |
| 採取場所 | 観測井戸 | 上流井戸 | 大塚井戸 | 西武井戸 | 場内下井戸 | 西武井戸 |
| 採取年月日 | - | - | - | - | - | - |
| 結果報告日 | - | - | - | - | - | - |
| アルキル水銀 | mg/L | - | - | - | - | - |
| 総水銀 | mg/L | - | - | - | - | - |
| カドミウム | mg/L | - | - | - | - | - |
| 鉛 | mg/L | - | - | - | - | - |
| 六価クロム | mg/L | - | - | - | - | - |
| 砒素 | mg/L | - | - | - | - | - |
| 全シアン | mg/L | - | - | - | - | - |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | - | - | - | - | - |
| トリクロロエチレン | mg/L | - | - | - | - | - |
| テトラクロロエチレン | mg/L | - | - | - | - | - |
| ジクロロメタン | mg/L | - | - | - | - | - |
| 四塩化炭素 | mg/L | - | - | - | - | - |
| 1, 2-ジクロロエタン | mg/L | - | - | - | - | - |
| 1, 1-ジクロロエチレン | mg/L | - | - | - | - | - |
| 1, 2-ジクロロエチレン | mg/L | - | - | - | - | - |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/L | - | - | - | - | - |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/L | - | - | - | - | - |
| 1, 3-ジクロロプロペン | mg/L | - | - | - | - | - |
| チウラム | mg/L | - | - | - | - | - |
| シマジン | mg/L | - | - | - | - | - |
| チオベンカルブ | mg/L | - | - | - | - | - |
| ベンゼン | mg/L | - | - | - | - | - |
| セレン | mg/L | - | - | - | - | - |

| 施設名 | 八分平処分場 | | 森下・弁天処分場 | |
|-------------------------------|-------------------|-------|----------|-----|
| | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 |
| 採取場所 | 新八分平埋立地 | 第二放流口 | | |
| 採取年月日 | - | - | | |
| 結果報告日 | - | - | | |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | - | | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | - | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | - | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | - | | |
| 有機燐化合物 | mg/L | - | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | - | | |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | - | | |
| シアン化合物 | mg/L | - | | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | - | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | - | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | - | | |
| ジクロロメタン | mg/L | - | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | - | | |
| 1, 2-ジクロロエタン | mg/L | - | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン | mg/L | - | | |
| cis1, 2-ジクロロエチレン | mg/L | - | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/L | - | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/L | - | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン | mg/L | - | | |
| チウラム | mg/L | - | | |
| シマジン | mg/L | - | | |
| チオベンカルブ | mg/L | - | | |
| ベンゼン | mg/L | - | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | - | | |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | - | | |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | - | | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | - | | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | mg/L | - | | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | mg/L | - | | |
| フェノール類含有量 | mg/L | - | | |
| 銅含有量 | mg/L | - | | |
| 亜鉛含有量 | mg/L | - | | |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | - | | |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | - | | |
| クロム含有量 | mg/L | - | | |
| 大腸菌群数 | 個/cm ³ | - | | |
| 窒素含有量 | mg/L | - | | |
| 燐含有量 | mg/L | - | | |