

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成30年 4月度)

特種東海製紙株式会社

最終処分場(No. 1)		三島工場 八分平処分場	備考
点検結果	擁壁	年月日	H30.4.26
		結果	異常なし
	擁壁異常時	措置年月日	—
		措置内容	—
	遮水工	年月日	H30.4.26
		結果	異常なし
	遮水工異常時	措置年月日	—
		措置内容	—
	調整池	年月日	H30.4.26
		結果	異常なし
	調整池異常時	措置年月日	—
		措置内容	—
	浸出液処理設備	年月日	H30.4.26
		結果	異常なし
処理設備異常時	措置年月日	—	
	措置内容	—	
浸出水処理設備の配管 防凍装置	年月日	—	
	結果	—	
配管防凍装置異常時	措置年月日	—	
	措置内容	—	

最終処分場(No. 2)		三島工場 八分平処分場	備考
産業廃棄物理立量	もえがら	t/月	0
	汚泥	t/月	—
	紙くず	t/月	—
	木くず	t/月	—
	金属くず	t/月	—
	ガラスくず及び陶磁器くず	t/月	—
	がれき類	t/月	—
	ばいじん	t/月	—
	採取場所	観測井戸	
	採取年月日	H30.4.26	
水質管理	結果報告日	H30.5.10	
	電気伝導率	mS/cm	18.7
	塩化物イオン濃度	mg/L	—
	その他地下水等検査項目	別紙	年1回実施
	ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—
	採取場所	上流井戸	
	採取年月日	H30.4.26	
	結果報告日	H30.5.10	
	電気伝導率	mS/cm	12.1
	塩化物イオン濃度	mg/L	—
その他地下水等検査項目	別紙	年1回実施	
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—	
措置年月日	—		
措置内容	—		
放流水	採取場所	監視槽	
	採取年月日	H30.4.26	
	結果報告日	H30.5.10	
	pH		8.2
	BOD	mg/L	0.5未満
	COD	mg/L	0.5未満
	SS	mg/L	0.5未満
	排水基準等に依る項目	—	年1回実施
	ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—
	残余埋立容量	m <sup>3</sup>	54,780
		年1回記録	

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成30年 4月度)

施設名	八分平処分場	
	地下水①	地下水②
採取場所	観測井戸	上流井戸
採取年月日	H30.4.26	H30.4.26
結果報告日	H30.5.10	H30.5.10
アルキル水銀	mg/L	—
総水銀	mg/L	0.0005未満
カドミウム	mg/L	0.001未満
鉛	mg/L	0.01未満
六価クロム	mg/L	0.05未満
砒素	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.02未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満
四塩化炭素	mg/L	0.001未満
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.001未満
シマジン	mg/L	0.0002未満
チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.002未満

施設名	八分平処分場	
	放流水	監視槽
採取場所	監視槽	
採取年月日	H30.4.26	
結果報告日	H30.5.10	
アルキル水銀化合物	mg/L	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満
有機燐化合物	mg/L	0.1未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001未満
シアン化合物	mg/L	0.02未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満
四塩化炭素	mg/L	0.001未満
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満
cis-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.001未満
シマジン	mg/L	0.0002未満
チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.002未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.28
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.14
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.13
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	—
フェノール含有量	mg/L	0.5未満
銅含有量	mg/L	0.005未満
亜鉛含有量	mg/L	0.02未満
溶解性鉄含有量	mg/L	0.2未満
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.003未満
クロム含有量	mg/L	0.01未満
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	51
窒素含有量	mg/L	0.16
燐含有量	mg/L	0.06未満