産業廃棄物処理施設　維持管理記録（2026年10月度）

特種東海製紙株式会社

最終処分場			三島工場 八分平処分場	備考
点検結果	擁壁	年月日	2026/10/8	
		結果	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	ー	
		措置内容	ー	
	遮水工	年月日	2026/10/8	
		結果	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	ー	
		措置内容	ー	
	調整池	年月日	2026/10/8	
		結果	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	ー	
		措置内容	ー	
	浸出液処理設備	年月日	2026/10/8	
		結果	異常なし	
	処理設備異常時	措置年月日	ー	
		措置内容	ー	
	浸出水処理設備の配管防凍装置	年月日	ー	
		結果	ー	
	配管防凍装置異常時	措置年月日	ー	
		措置内容	ー	

【項目1】

最終処分場				三島工場 八分平処分場	備考 法定実施回数等
産業廃棄物埋立量		もえがら	t/月	0	
		汚泥	t/月	－	
		紙くず	t/月	－	
		木くず	t/月	－	
		金属くず	t/月	－	
		ガラスくず及び陶磁器くず	t/月	－	
		がれき類	t/月	－	
		ばいじん	t/月	－	
水質管理	地下水①	採取場所		観測井戸	
		採取年月日		2026/10/8	
		結果報告日		2026/10/13	
		電気伝導率	μS/cm	168.5	いずれか測定
		塩化物イオン濃度	mg/L	－	
		その他地下水等検査項目		別表1①	年1回実施
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	－	年1回実施
	地下水②	採取場所		上流井戸	
		採取年月日		2026/10/8	
		結果報告日		2026/10/13	
		電気伝導率	μS/cm	144.7	いずれか測定
		塩化物イオン濃度	mg/L	－	
		その他地下水等検査項目		別表1②	年1回実施
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	－	年1回実施
	地下水質悪化等の場合	措置年月日		ー	
		措置内容		ー	
	放流水	採取場所		監視槽	
		採取年月日		2026/10/8	
		結果報告日		2026/10/13	
		pH		7.70	
		BOD	mg/L	4.00	
		COD	mg/L	0.18	
		SS	mg/L	0.2	
		排水基準等に係わる項目		別表2	年1回実施
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	－	年1回実施
残余埋立容量			㎥	54,774	年1回記録

産業廃棄物処理施設　維持管理記録（2026年10月度）

【別表1】

施設名		八分平処分場 地下水①	八分平処分場 地下水②
採取場所		観測井戸	上流井戸
採取年月日		－	－
結果報告日		－	－
ph		－	－
全シアン	mg／L	－	－
カドミウム	mg／L	－	－
鉛	mg／L	－	－
六価クロム	mg／L	－	－
砒素	mg／L	－	－
アルキル水銀	mg／L	－	－
総水銀	mg／L		
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	－	－
トリクロロエチレン	mg／L	－	－
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－
1，1，1ートリクロロエタン	mg／L	－	－
1，1，2ートリクロロエタン	mg／L	－	－
四塩化炭素	mg／L	－	－
ジクロロメタン	mg／L	－	－
1，2ージクロロエタン	mg／L	－	－
1，1ージクロロエチレン	mg／L	－	－
1，2ージクロロエチレン	mg／L	－	－
1，3ージクロロプロペン	mg／L	－	－
ベンゼン	mg／L	－	－
チウラム	mg／L	－	－
シマジン	mg／L	－	－
チオベンカルブ	mg／L	－	－
セレン	mg／L	－	－
クロロエチレン	mg／L	－	－
1，4-ジオキサン	mg／L	－	－

【別表2】

施設名		八分平処分場 放流水
採取場所		監視槽
採取年月日		－
結果報告日		－
大腸菌数	CFU/mL	－
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg／L	－
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg／L	
窒素含有量	mg／L	－
燐含有量	mg／L	－
フェノール類含有量	mg／L	－
銅含有量	mg／L	－
亜鉛含有量	mg／L	－
溶解性鉄含有量	mg／L	－
溶解性マンガン含有量	mg／L	－
クロム含有量	mg／L	－
シアン化合物	mg／L	－
カドミウム及びその化合物	mg／L	－
鉛及びその化合物	mg／L	－
有機燐化合物	mg／L	－
六価クロム化合物	mg／L	－
砒素及びその化合物	mg／L	－
アルキル水銀化合物	mg／L	－
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	－
トリクロロエチレン	mg／L	－
テトラクロロエチレン	mg／L	－
1，1，1ートリクロロエタン	mg／L	－
1，1，2ートリクロロエタン	mg／L	－
四塩化炭素	mg／L	－
ジクロロメタン	mg／L	－
1，2ージクロロエタン	mg／L	－
1，1ージクロロエチレン	mg／L	－
シス1，2ージクロロエチレン	mg／L	－
1，3ージクロロプロペン	mg／L	－
ベンゼン	mg／L	－
チウラム	mg／L	－
シマジン	mg／L	－
チオベンカルブ	mg／L	－
セレン及びその化合物	mg／L	－
ふっ素及びその化合物	mg／L	－
ほう素及びその化合物	mg／L	－
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg／L	－
1，4-ジオキサン	mg／L	－